



## Certificato di costanza delle prestazioni

0051 – CPR – 2022

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Descrizione prodotto : **Cavi ad isolamento minerale multipolari senza rivestimento plastico supplementare**

Designazione: **Serie LEGGERA (L); Serie LEGGERA TWISTATA (T) 500V**

Composizioni: Serie LEGGERA (L) : **2 anime - 1÷4mm<sup>2</sup>; 3/4/7 anime - 1÷2,5mm<sup>2</sup>**  
Serie LEGGERA TWISTATA (T) : **2 anime - 1÷2,5mm<sup>2</sup>**

Comportamento al fuoco : **Aca**  
Sviluppo di fumo : -  
Gocce/particelle incendiate: -  
Acidità : -

costruito da: **KME Italy S.p.A. – VIA GIORGIO SAVIANE, 6 – 50127 FIRENZE**

nella fabbrica: **PI.T00010**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZZ della norma **EN 50575:2014 + A1:2016** nell'ambito del sistema **1+** sono applicate e che **i prodotti soddisfano tutti i requisiti di cui sopra.**

**IMQ**

Direttore Tecnico CPR  
**(Ing. V. Baggio)**

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **2020-04-17** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Milano, **2020-04-17**